



C O N T R Ô L E
T E C H N I Q U E
C O N S T R U C T I O N

RAPPORT D'EXAMEN

Réhabilitation et extension de l'ancien
presbytère à AVERMES

03 AVERMES

N° DE CONVENTION : 8930211176

CHRONO : 5

Chargé d'opération :
Pierre GARNIER

DATE : 13/12/2022

Tél. - Fax.



COMMUNE D AVERMES
PLACE CLAUDE WORMSER
03000 AVERMES FRANCE

À l'attention de Mme Sophie ROUVIER

Fax : 04 70 44 84 63

COPIE À :	N° FAX :	DIFFUSION :
Mètre Carré Frédéric Chalmin	04.70.44.82.81	@

COPIE À :	N° FAX :	DIFFUSION :
COMMUNE D AVERMES M. GUICHON	04 70 44 84 63	@

Documents Examinés	Avis / N°	Observations dans le cadre de la mission
Cahier des schémas électriques (déc.2022), CCTP LOT9 (déc.2022), plan électricité EL1-1 (déc.2022)	S n°28	Mission S DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5e CATEGORIE INSTALLATIONS ELECTRIQUES Installations électriques, éclairage Sanitaires femmes (douche): nous confirmer que l'appareil d'éclairage sera implanté hors volume. Les notes de calcul seront à nous transmettre pour validation avant début des travaux par l'entreprise titulaire du lot électricité.

ORIGINAL SIGNE

Pour le Chargé d'Affaire ce rapport a été validé par : Stéphane HABERT

Légende des avis : F : avis Favorable, S : avis Suspendu, D : avis Défavorable, HM : Hors Mission, SO : Sans Objet



Apave Sudeurope SAS - Technopôle de la Loue 6 rue Marcel Buisson
03100 MONTLUCON
Tél. : 04 70 03 57 57 - Fax : 04 70 03 57 55