

AVIS ASSAINISSEMENT

Permis de construire

Identité du demandeur :

COMMUNE AVERMES

n° de parcelle :

03.013.AR.637.

Date de dépôt :

05/08/2021

Date de réception :

06/08/2021

Adresse du terrain :

Place Claude Wormser 03000 AVERMES

n° de permis :

PC00301321A0029

Commune de :

AVERMES

Nature des travaux : **Création de la maison des habitants**

Généralités

Les travaux devront respecter le règlement général d'assainissement de la Communauté d'Agglomération de Moulins (disponible sur www.agglo-moulins.fr, rubrique Services & Équipements / Eau et Assainissement).

Eaux Usées

Les eaux usées seront raccordées au réseau privé de la parcelle sous réserve que ce dernier soit en conformité.

En cas de nécessité d'un nouveau branchement, la partie publique du raccordement au réseau public d'assainissement sera réalisée par la Communauté d'Agglomération des Moulins aux frais du demandeur et après acceptation du devis.

Eaux Pluviales

AVIS FAVORABLE au projet de gestion des eaux de ruissellement proposé, soit :

- La mise en œuvre de toiture terrasse étanchée équipée de batardeaux permettant de réguler le débit et de retenir 21 m3 d'eau

Le raccordement au collecteur public se fera par l'intermédiaire du réseau privé de la parcelle, sous réserve que ce dernier soit en conformité.

En cas de nécessité d'un nouveau branchement, la partie publique du raccordement au réseau public d'assainissement sera réalisée par la Communauté d'Agglomération des Moulins aux frais du demandeur et après acceptation du devis.

N.B. : L'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que le présent avis est fondé sur les surfaces et types de revêtement annoncés dans le dossier de permis. En conséquence toute modification en cours de travaux entrainera à la non-conformité du projet.

Taxes

PFAC : 550 €

Fait à Moulins Le :

16 SEP. 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président délégué à l'Eau et
L'Assainissement

Jean-Luc ALBOUY

